

Prüfbericht



Auftragskürzel	Lünen SW 49-2011
Firma/Auftraggeber	Stadtwerke Lünen
Stadt	Lünen
PLZ	44534
Ansprechpartner	Herr Rötte
Telefonnummer	0176 - 17 07 20 12
Allgemeine Bemerkung	

Strasse / Örtlichkeit	Mastnummer	TH (mm)	U (mm)	WD (mm)	Mastart	LPH (m)	Bemerkung	vorr. Betriebs-sicherheit	Nächste Prüfung
Niersteheide	2463	650	510	3,9	ZPM	8,20	Korros. Stahlmnschette, Oberflächenkorros. kompl. Mast	10	2021
Niersteheide	2464	580	510	3,8	ZPM	8,20	Korros. Stahlmnschette, Oberflächenkorros. kompl. Mast	10	2021
Niersteheide	2465	470	510	3,9	ZPM	8,20		10	2021
Niersteheide	2466	620	380	2,8	ZPM	5,00		10	2021
Niersteheide	2467	600	510	4,0	ZPM	8,20	Mast steht schief	12	2023
Niersteheide	2468	600	510	3,5	ZPM	5,00	Mast steht schief	0	

