

# Prüfbericht



<b>Auftragskürzel</b>	Lünen SW 04-2016
<b>Firma/Auftraggeber</b>	Stadtwerke Lünen
<b>Stadt</b>	Lünen
<b>PLZ</b>	44534
<b>Ansprechpartner</b>	Herr Rötte
<b>Telefonnummer</b>	0176 - 17 07 20 12
<b>Allgemeine Bemerkung</b>	

Strasse / Örtlichkeit	Mastnummer	TH (mm)	U (mm)	WD (mm)	Mastart	LPH (m)	Anbauten	Bemerkung	vorr. Betriebs-sicherheit	Nächste Prüfung
Goldrutenweg	4467	500	390	3	KAM	3,7	0	Delle(320, 380)	5	2021
Goldrutenweg	4466	450	390	3	KAM	3,6	0		8	2024

