

Prüfbericht



Auftragskürzel	Beleuchtungsmaste	Legende Titel	
Firma/Auftraggeber	Stadtwerke Lünen	WSt	Werkstoff
Stadt	Lünen	TH (mm)	Türhöhe
PLZ	44534	U (mm)	Umfang
Ansprechpartner	Herr Rötte	WD (mm)	Wandstärke
Telefonnummer	02306 70 71 23	LPH (m)	Lichtpunkthöhe
Allgemeine Bemerkung	auf vielen Masten sind alte schwarz/gelbe Mastnummern zu sehen, diese sind zu ignorieren, neue Nummern werden von uns angebracht, die wir vom Kunden übereicht bekommen haben. In Prüfliste "Netzname 1" wurde vom Kunden überarbeitet.		
	Die Leuchtstellen wurden in die jeweilige Straße zugeordnet. Vorher waren diese in Regionen eingeteilt. Die grünen Kunststoffmasten sind zwischen 16 mm u. 32 mm stark, bei einigen beschädigten Masten war nahe EE Stahl unter der Kunststoffschicht zu sehen.		

ID	Bezirk	Strasse / Örtlichkeit	Mastnummer	WSt	TH (mm)	U (mm)	WD (mm)	LPH (m)	Prüfdatum	Ersetzen
1265	Lünen	Hellweg	5032	Kunststoff	950	510	6	7,00	2019_01_15	Ersetzen
1268	Lünen	Hellweg	5029	Kunststoff	1080	520	6	6,70	2019_01_16	2024
1269	Lünen	Hellweg	5025	Kunststoff	620	430	3,9	6,00	2008	2020
1270	Lünen	Hellweg	5026	Kunststoff	700	430	3,9	6,00	2008	2018
1271	Lünen	Hellweg	5027	Kunststoff	360	430	3,9	7,50	2008	2018
1272	Lünen	Hellweg	5028	Kunststoff	580	430	3,9	7,50	2008	2020